DOPRAVNÍ A ENERGETICKÝ STAVEBNÍ ÚŘAD

SEKCE VYHRAZENÝCH STAVEB
ODBOR ENERGETICKÝCH STAVEB
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1

Č. ZÁMĚRU ISSŘ:	Z/2025/216409	VYŘIZUJE:	Ing. Radmila Novotná
Č. ŘÍZENÍ ISSŘ:	R/2026/85098	TEL.:	601 208 452
SPIS. ZN.:	SZ DESU/011943/26	E-MAIL:	radmila.novotna@desu.gov.cz
Č.J.:	DESU/221/041066/26		

DATUM: 6.11.2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

INFORMACE

podle § 9b zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Dopravní a energetický stavební úřad, jako stavební úřad ve věcech vyhrazených staveb a staveb s nimi souvisejících, příslušný podle § 33 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 11.4.2026 žádost stavebníka společnosti **WEB VP Řasnice s.r.o., IČO 21890374, Říšova 149, 641 00 Brno,** kterou zastupuje společnost **ECOENERGY s.r.o., IČO 25488872, Hvězdná 483/5, 460 05 Liberec V – Kristiánov** (dále jen „stavebník“)**,** o vydání povolení záměru pro stavbu

"Kabelové vedení, větrný park Řasnice"

(dále jen „**záměr**“) na pozemcích:

st. p. 237, parc. č. 256, 258, 291/5, 292/1, 293/2, 314/1, 314/3, 1988/1, 1990/3, 2006/1, 2507, 2509/1, 2548/1, 2548/2, 2651, 2652/1, 2652/2, 2652/6, 2655/2, 2660/1, 2745, 2817/1, 2817/2 v katastrálním území Dolní Řasnice,

parc. č. 3154, 3155/1, 3160/1, 3163/2, 3166, 3167, 3500/1, 3505, 3520/3, 3520/5, 3520/6, 3527/3, 3539/1, 3539/6, 3539/7, 3582/2, 3582/5, 3591/1, 3596/2, 3596/6, 3596/9, 3601/1, 3604/1, 3604/3, 3604/5, 3612/3, 3624/3, 3634, 3635/5, 3635/8, 3635/11, 3635/13, 3635/17, 3739/1, 3739/4, 3739/5 v katastrálním území Frýdlant,

parc. č. 1125/8, 1261/1, 1265/3, 1324/2, 1324/4, 1331/7, 1331/14, 1335/1, 1336/12, 1336/16, 1382/2, 1383/2, 1404/1, 1504/1, 1504/2, 1504/3, 1504/6, 1633/1, 1633/2, 1633/8, 1633/10, 1657/2, 1660/1, 1661, 1711/1, 1739, 1778, 1781/1, 1808/1, 1809/2, 1860/1, 1870/3, 1870/4, 1886/1, 1886/4, 1938, 2055/1, 2055/6, 2055/7, 2055/8, 2055/9, 2055/10, 2055/11, 2142/1, 2149/1, 2329, 2346/3, 2348/1, 2361/8, 2363/1, 2367/1, 2390/7, 2396/2, 2399/1, 2411/1, 2414/3, 2415/4, 2415/6, 2418, 2448/1, 2505 v katastrálním území Krásný Les u Frýdlantu,

parc. č. 216/1, 589, 593, 603, 605/1, 641, 651/1, 699/2, 2667, 2714/1, 2720, 2724, 2726, 2747, 2748, 2750, 2751, 2763/14, 2766/2, 2768, 2775/1, 2775/2, 2776/1, 2776/2, 2777/2, 3111/1, 4198 v katastrálním území Raspenava. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o povolení záměru.

Správní řízení je vedeno v působnosti zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o urychlení výstavby“), neboť se jedná o stavbu energetické infrastruktury podle § 1 odst. 4 zákona o urychlení výstavby a současně se

jedná o stavbu související se stavbou pro energetickou bezpečnost ve smyslu § 1 odst. 5 písm. d) zákona o urychlení výstavby.

Vedené řízení je, v souladu s § 3 písm. g) bodem 9. zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivu na ŽP“), navazujícím řízením vedeným k záměru nebo jeho změně, které podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí.

Dopravní a energetický stavební úřad v souladu s § 9b odst. 1 písm. a) zákona o posuzování vlivu na ŽP spolu s vyrozuměním o zahájení řízení postupem podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje tyto informace:

- Žádost o vydání povolení záměru ze dne 11.4.2026

Popis záměru, který je předmětem rozhodnutí, které má být vydáno:

Předmětem záměru je kabelová trasa navržena z místa umístění věže č. 1 navrhovaného větrného parku (není předmětem PD). Celková délka navrženého kabelového vedení je 10 250 m. Kabelové vedení bude napojeno na veřejnou síť ve stávající rozvodně Větrov – napojení bude provedeno přes nově navrženou rozvodnu Větrného parku umístěnou vedle stávající rozvodny - není předmětem PD.

Uložení kabelové trasy do výkopu se předpokládá v ochranném pásmu stávající rozvodny ČEZ (Větrov), v délce bezpečnostního a ochranného pásma vedení VTL plynu GasNet. V ochranném pásmu bude výkop prováděn ručně, stejně jako v zastavěném území obcí, v komunikacích a v místě napojení na věž číslo 1 Větrného parku. Uložení kabelové trasy pluhováním se předpokládá ve volné krajině. Uložení kabelové trasy zemním podvrtem se předpokládá v místě přechodu přes komunikace, vodní plochy a železniční tratě.

V komunikacích a v místě stavby věže 1 bude kabelová trasa uložena do chrániček.

Výkopy budou prováděny ruční či strojní mechanizací dle podmínek na stavbě, podmínek správců technické infrastruktury, podmínek dotčených orgánů, resp. vlastníků pozemků, předpokládaná max. hloubka výkopu 1,2 m.

Kabely budou kladeny na vrstvu jemnozrnného písku o tloušťce nejméně 80 mm. Po položení se kabely zasypou pískovou vrstvou stejné tloušťky. Kabely se musí pokrýt krycími deskami s přesahem min 40 mm. Ve výšce 300 m nad kabely bude umístěna výstražná fólie s přesahem min 40 mm.

Silové kabely budou uloženy vedle sebe v osové vzdálenosti 300 mm.

Součástí kabelové trasy bude optické sdělovací vedení, jako součást kabelového vedení, které bude napojeno na veřejnou síť ve stávajícím pilíři Cetin v obci Dolní Řasnice a uzemnění.

Za splnění zákonných požadavků bude v navazujícím řízení o záměru vydáno povolení záměru, které po nabytí právní moci opravňuje stavebníka k jeho provedení.

Povaha rozhodnutí je konstitutivní, neboť zakládá (konstituuje) hmotná subjektivní práva a/nebo ukládá hmotné právní povinnosti, které tu předtím nebyly.

Stavební záměr nazvaný **„Větrný park Řasnice",** byl posouzen v rámci procesu posuzování vlivů provedení záměru na životní prostředí. Pro záměr bylo Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivu na životní prostředí a integrované prevence, podle ustanovení § 9a odst. 1 až 3 zákona o EIA, souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, pod Č.j.: MZP/2025/710/333, ze dne 30.5.2025 (dále také "stanovisko EIA"). Veškeré související dokumenty pořízené v průběhu posouzení vlivů na životní prostředí jsou k dispozici na internetové adrese: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP509?lang=cs; kód záměru: MZP509, název záměru: „Větrný park Řasnice" a u Ministerstva životního prostředí.

Podklady pro vydání rozhodnutí včetně dokumentace stavby a veškerých vyjádření, závazných stanovisek dotčených orgánů, které byly vydány pro účely navazujícího řízení, jsou dle ustanovení § 9a odst. 2 zákona o posuzování vlivů na ŽP veřejnosti zpřístupněny. Seznámit se se záměrem stavby a nahlížet do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení v budově Ministerstva dopravy, na adrese: nábř. Ludvíka

Svobody 1222/12, 110 000 Praha 1, (po telefonické domluvě, kontakt Ing. Radmila Novotná, tel.: 601 208 452) po dobu trvání správního řízení.

Stavební úřad samostatnou písemností č.j:. DESU/221/041067/26 ze dne 6.11.2026 vyrozuměl účastníky řízení a dotčené orgány o zahájení řízení o povolení záměru a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů u Dopravního a energetického stavebního úřadu, a to do 15 dnů ode dne doručení vyrozumění o zahájení řízení o povolení záměru.

Veřejnost uvedená v § 3 písm. h) zákona o posuzování vlivů na ŽP může v navazujícím řízení uplatňovat připomínky k záměru. Připomínky lze uplatnit nejpozději do 30 dnů od zveřejnění informací na úřední desce, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Účastníkem navazujícího řízení se stává též dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona o posuzování vlivu na ŽP, a to, pokud se podáním písemného oznámení přihlásí správnímu orgánu, který navazující řízení vede, do 30 dnů ode dne zveřejnění této informace. V podání písemného oznámení doloží splnění podmínek dle § 3 písm. i) bod 2 zákona o posuzování vlivu na ŽP.

„podepsáno elektronicky“

Ing. Zdeňka Fialová
ředitelka odboru energetických staveb

Příloha k informaci podle zákona o posuzování vlivů na ŽP

- Žádost o povolení záměru ze dne 11.4.2026

Obdrží:
ECOENERGY s.r.o., **IDDS: n3i2wyh**
sídlo: Hvězdná 483/5, 460 05 Liberec V - Kristiánov
zastoupení pro: WEB VP Řasnice s.r.o., Říšova 149, 641 00 Brno
Město Frýdlant, IDDS: t27bufd
sídlo: nám. T. G. Masaryka č.p. 37, 464 01 Frýdlant v Čechách
Město Raspenava, IDDS: nkabbs6
sídlo: Fučíkova č.p. 421, Raspenava, 464 01 Frýdlant v Čechách
Obec Dolní Řasnice, IDDS: c9dajfj
sídlo: Dolní Řasnice č.p. 153, 464 01 Frýdlant v Čechách
Obec Krásný Les, IDDS: 5vxaqdx
sídlo: Krásný Les č.p. 257, 464 01 Frýdlant v Čechách

Informace podle § 9b ZPVŽP se doručuje podle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou. Informace se považuje za zveřejněnou vyvěšením na úřední desce správního orgánu, který navazující řízení vede.

Informace musí být vyvěšena po dobu 30 dnů na úředních deskách následujících úřadů:

- Dopravní a energetický stavební úřad, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12 110 00 Praha 1,
- Městský úřad Frýdlant, nám. T. G. Masaryka č.p. 37, 464 01 Frýdlant v Čechách
- Městský úřad Raspenava, Fučíkova č.p. 421, Raspenava, 464 01 Frýdlant v Čechách
- Obecní úřad Dolní Řasnice, Dolní Řasnice č.p. 153, 464 01 Frýdlant v Čechách
- Obecní úřad Krásný Les, Krásný Les č.p. 257, 464 01 Frýdlant v Čechách

Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Vyvěšení na úřední desce Městského úřad Frýdlant, Městského úřad Raspenava, Obecního úřadu Dolní Řasnice, Obecního úřad Krásný Les má informativní charakter a neplynou z něj žádné právní účinky.

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí informace.