

Městský úřad Frýdlant
odbor stavebního úřadu a životního prostředí
STAVEBNÍ ÚŘAD

nám. T. G. Masaryka 37, 464 13 FRÝDLANT, tel. +420 488 886 111

Spis.zn.: 3414/2024/OSUZP/Koš

Ve Frýdlantě dne 27.8.2024

Č.j.: PDMUFT 23211/2024

3414/2024/OSUZP/4/Koš

Vyřizuje: Marie Košunová samostatná odborná referentka OSUZP

Tel.: 488 886 901

E-mail: marie.kosunova@mu-frydlant.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Společnost **ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2**, kterou zastupuje společnost **EMJ s.r.o., IČ: 27268632, K. Světlé č.p. 1121, 464 01 Frýdlant** (dále jen "žadatel v zastoupení") podala dne 5.6.2024 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

"LB_Raspenava, Slunečná_obnova vNN za kNN-" (dále jen "stavba"), která obsahuje tyto stavební objekty:

- **SO 06 – výměna betonových sloupů; demontáž vrchního vedení včetně betonových sloupů**
- **SO 07 – posílení distribuční sítě – kabelové vedení NN**

na pozemku k.ú. Raspenava

p.č.	druh pozemku	vlastník
773/3	ostatní plocha-ost. komunikace	Město Raspenava
872	ostatní plocha-ost. komunikace	Město Raspenava
875/1	zahrada	SJM Lžičář Petr a Lžičářová Petra
810	ostatní plocha-ost. komunikace	Město Raspenava
799/5	ostatní plocha-ost. komunikace	Město Raspenava
907	zahrada	Kavický Tomáš
900/1	zahrada	SJM Altmann Harald a Altmannová Jana
965	zahrada	SJM Ječný Martin a Ječná Iva
966/3	trvalý travní porost	Kopecký Jaroslav
2880	ostatní plocha-ost. komunikace	Město Raspenava
968/1	zahrada	Město Raspenava
969	zastavěná plocha a nádvoří	Město Raspenava
2843/15	orná půda	SJM Pochop Miroslav a Pochopová Michaela
2843/47	orná půda	Malý Pavel
906	zahrada	Křmář Zdeněk
2884/2	ostatní plocha-ost. komunikace	Město Raspenava

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Účel stavby: - stavba trvalá.

Předložená projektová dokumentace řeší posílení kabelového vedení NN z důvodu nekvalitní dodávky elektrické energie v ulici Slunečná, Raspenava.

Popis a umístění stavby: vše k.ú. Raspenava

SO 06 – výměna betonových sloupů; demontáž vrchního vedení včetně betonových sloupů

V rámci posílení distribuční sítě v ulici Luhová, Slunečná a Na výsluní dojde k výměně stáv. betonových sloupů a to: PB č. 427 včetně rozpojovací skříně SV201 R53, PB č. 431 včetně rozpojovací skříně SV401 R54, PB č. 440 včetně rozpojovací skříně VRIS 2 R55, PB č. 453 včetně rozpojovací skříně SP200 R198

a rozpojovací skříně SV100 R79, PB č. 451 včetně rozpojovací skříně SV100 R76, PB č. 450 včetně přípojkové skříně SP100 č. 73, PB č. 449, PB č. 448, PB č. 447, PB č. 446, PB č. 455. Výměna vedení technické infrastruktury, pokud nedochází k překročení hranice stávajícího ochranného nebo bezpečnostního pásma nevyžaduje dle § 79 odst. 2, písm. s) stavebního zákona rozhodnutí o umístění stavby.

SO 07 - posílení distribuční sítě - kabelové vedení NN

TS LB 2025 - R53 – výměna - stávající zemní kabelové vedení AYKY 3x120+70mm² mezi TS LB_2025 a rozpojovací skříní R53 bude odpojeno, odkopáno a demontováno. Bude nahrazeno novým vedením kabelem AYKY-J 4x240mm². Toto vedení bude ve své trase přepojovat stáv. odběrná místa a to č.p. 796, výměna stáv. přípojkové skříně za novou SS101/NKF1W, dále č.p. 797 - přepojení stáv. skříně v obvodovém zdívu. Dále č.p. 798 - přepojení stáv. přípojkové skříně SS101 č. 798 a nové přepojení č.p. 158 - výměna stáv. skříně za vestavěnou v obvodovém zdívu SS101/NVF1W.

TS LB 2025 - R53 - nové vedení - dále bude pro posílení stáv. distribuční sítě do stejného výkopu přiloženo nové vedení 3x AYKY-J 4x240mm². Vedení bude vedeno ze stáv. rozvaděče NN TS LB_2025 na pozemku č. 2843/47, v kraji pozemku p.č. 2843/15 a 2880 a dále podél a částečně v komunikaci na p.p.č. 2880, kde bude převeden k protějšímu kraji pozemku, následně bude veden v p.p.č. 2880; 969 a 968/1 až k PB č. 427. Zde bude vedle bet. sloupu zbudována nová rozpojovací skřín SD 622/NKW2 na p.p.č. 773/3, do které bude zavedeno lx nové vedení a lx měněné vedení z LB_2025. Dále bude vyveden lx nový svod na PB č. 427 a připojeno vrchní vedení AlFe 3x70+50.

R53 - R54 - nové vedení - z rozpojovací skříně R53 bude vyveden nový kabel AYKY-J 4x240mm², který bude pokračovat ve společném výkopu s vedením 2x AYKY-J 4x240mm² z TS LB_2025. Toto vedení bude pokračovat v p.p.č. 773/3; 966/3 a 965 při hranici, následně bude vedení uloženo podélně v komunikaci na p.p.č. 773/3 podél oplocení č.p. 90 a 89. V tomto místě bude křížit zatrubněný vodní tok na Vršku, vedení bude dále pokračovat překopem komunikace k betonovému sloupu č. 431. Zde bude umístěna nová rozpojovací skřín SD 022/NKW2. Do této skříně budou zavedeny 3x nové kabely AYKY-J 4x240mm² z TS LB_2025. Dále budou vyvedeny 3x nové svody AYKY-J 3x120+70mm² připojené na vrchní vedení a dále lx nový svod AYKY-J 4x35mm² připojený k vrchnímu vedení.

R54 - R55 - nové vedení - z nové rozpojovací skříně R54 budou vyvedeny nové kabely 2x AYKY-J 4x240mm², které budou vedeny v komunikaci překopem v p.p.č. 773/3 a dále překopem v p.p.č. 2884/2 a následně při hranici pozemku podél oplocení č.p. 83 a 82 a dále překopem komunikace a poté opět v při hranici s p.p.č. 924 a 932/2 a poté překopem komunikace na p.p.č. 773/3 až k betonovému sloupu č. 440. Zde budou ukončeny v nové rozpojovací skříní SD 622/NKW2 označené jako R55, která bude umístěna vedle PB č. 440 a před oplocení č.p. 71. Z této skříně bude vyveden lx nový svody AYKY-J 3x120+70mm² připojený na vrchní vedení NN.

R55 - R57 - nové vedení - posílení ulice Slunečná - z rozpojovací skříně R55 bude vyveden nový kabel AYKY-J 4x240mm², který bude veden v komunikaci překopem a dále při hranici pozemku podél č.p. 1002 a následně opět překopem na p.p.č. 799/5 a při hranici pozemku k betonovému sloupu č. 453. Zde bude zbudována nová rozpojovací skřín SR 422/NKW2 označena R79, umístěna vedle PB č. 453 a před oplocení č.p. 899. V této skříní bude ukončeno nové vedení z R54. Vyveden lx nový svod kabelem AYKY-J 4x25mm² pro připojení vrchního vedení NN a přepojeno připojení pro č.p. 1002. Dále bude vyveden nový kabel AYKY-J 3x240mm², který bude veden v p.p.č. 799/5 při hranici pozemku až k betonovému sloupu č. 451. Zde bude ukončen v nové rozpojovací skříní SR 322/NKW2 označené jako R76. Tato skřín bude umístěna v oplocení č.p. 159 vedle PB č. 451. Z této skříně bude vyveden lx nový svod AYKY- J 4x25mm² a připojen na vrchní vedení a dále bude přepojeno stáv. připojení č.p. 159 do nové R76. Z nové R76 bude vyveden nový kabel AYKY-J 4x240mm², který bude veden v p.p.č. 900/1 a 799/5 podél oplocení č.p. 159 až k betonovému sloupu č. 450. Kabel bude ukončen v nové rozpojovací skříní SR 322/NKW2 označena R215, které bude umístěna vedle PB č. 450. Do této skříně bude přepojeno zemní vedení AYKY 4xl6mm² pro č.p. 73. Z nové R215 bude vyveden nový kabel AYKY-J 4x240mm², který bude veden v p.p.č. 799/5 v nezpevněném terénu podél oplocení p.p.č. 901 a dále v komunikaci podél č.p. 71 a 70 a následně překopem komunikace až k betonovému sloupu č. 449. Zde bude ukončen v nové rozpojovací skříní RS 322/NKW2 označené R216. Z této skříně bude vyveden nový svod AYKY-J 4x25mm² pro připojení č.p. 72. Dále bude z této skříně vyveden nový kabel AYKY-J 4x240mm², který bude veden přes komunikaci překopem a dále v komunikaci podél oplocení a v nezpevněném terénu podél č.p. 69 a 68 a následně překopem komunikace až k betonovému sloupu č. 448. Zde bude ukončen v nové rozpojovací skříní SR 322/NKW2 označené R217. Z této skříně bude vyveden

lx nový svod pro připojení vrchního vedení přípojky pro č.p. 68 a 71. Následně bude vyveden nový kabel AYKY-J 4x240mm², který bude veden v nezpevněném terénu v p.p.č. 799/5. Kabel bude veden podél potůčku, až k betonovému sloupu č. 447. Zde bude ukončen v nové rozpojovací skříni SR 322/NKW2 označená R218. Z této skříně bude vyveden lx nový svod AYKY-J 4x25mm² pro připojení vrchního vedení přípojky pro č.p. 65 a 66. Následně bude vyveden nový kabel AYKY-J 4x240mm², který bude veden přes šterkovou cestu jejím překopem a dále v nezpevněném terénu v p.p.č. 810 podél komunikace. Dále bude vedení vedeno přes komunikaci na p.p.č. 773/3 jejím překopem a poté v nezpevněném terénu v p.p.č. 875/1 podél oplocení a následně přes komunikaci překopem k betonovému sloupu č. 455. Zde bude ukončeno v nové rozpojovací skříni SR 422/NKW2 označené jako R57. Z této skříně bude vyveden 3x nový svod AYKY-J 3x120+70mm², který bude připojen na stáv. vrchní vedení A1Fe 3x70+50.

Pro č.p. 67 bude provedena úprava stáv. vrchního vedení a to demontáží stáv. vedení A1FE 4x25 mezi PB č. 445 a 446 za nové vedení AES 4x70mm². PB č. 446 bude vyměněn za nový 2x betonový sloup 9/20kN. Na tomto sloupu bude osazena nová rozpojovací skříň

SV201/NSD1W označené R219. Z této skříně bude vyveden lx nový svod AYKY-J 4x25mm² pro připojení vrchního vedení přípojky pro č.p. 67.

Nové kabely NN budou uloženy ve chrániče, ve výkopu hloubky 90 cm v nezpevněném terénu a ve výkopu hloubky 115 cm v uložení do komunikace. Nad chráničkou bude uložena výstražná fólie, pod chráničkou zemnicí páska. Výkop bude zasypán zhutněným výkopovým materiálem. Délka trasy nového kabelového vedení NN je 730 m.

Projektovou dokumentaci k územnímu řízení vypracoval pan Lukáš Vlasák a ověřil Ing. Jiří Lány, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb (ČKAIT - 0500242).

Dotčené pozemky stavbou: vše k.ú. Raspenava

p.p.č. 773/3, 872, 875/1, 810, 799/5, 907, 900/1, 965, 966/3, 2880, 968/1, 969, 2843/15, 2843/47, 906 a 2884/2.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: vše k.ú. Raspenava

p.p.č. 868, 815 (č.p. 58), 814, 811/3, 813, 881, 882 (č.p. 68), 883 (č.p. 69), 884, 905, 904 (č.p. 70), 903 (č.p. 71), 902, 901, 3108, 898, 923/1, 897 (č.ev. 71), 923/2, 924, 926/5, 926/4, 933, 940, 939 (č.p. 83), 2884/3, 942, 943/1 (č.p. 89), 945, 966/6, 963/1, 970/1, 963/7, 971/2 a 968/2.

Stavba obsahuje:

- **SO 06 – výměna betonových sloupů; demontáž vrchního vedení včetně betonových sloupů**
- **SO 07 – posílení distribuční sítě – kabelové vedení NN**

Výzva pro žadatele:

Žádáme Vás, abyste nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto oznámení dodali:

- doklad o úhradě správního poplatku ve výši 1000,-Kč (pol. 17 odst. 1. písm. e) - 1000,-Kč), správní poplatek můžete zaplatit přímou platbou v pokladně MěÚ Frýdlant nebo bankovním převodem na č. účtu: 19-2604599359, kód banky: 0800, v. symbol: 180931922.

Městský úřad Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f), § 30 odst. 3 písm. b) a § 330 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje podle § 87 odst. 1 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon") a v souladu s § 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen „správní řád“) zahájení územního řízení a jelikož jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upouští podle § 87 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na místě a současně stanovuje lhůtu

15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení,

ve které mohou účastníci řízení uplatnit své námítky k územnímu řízení a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Po uplynutí výše uvedené lhůty se účastníci mohou v souladu s ustanovením §36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možno se seznámit a vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Po uplynutí 3 dnů od výše uvedené lhůty správní orgán ve věci rozhodne.

Stavební úřad upozorňuje účastníky územního řízení, že tato 3 denní lhůta slouží pouze k seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí a nejedná se o další lhůtu pro uplatnění námitek k územnímu řízení. Případné námítka k územnímu řízení uplatněné v rámci této lhůty by byly námítkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu koncentrace řízení zakotvené v ustanovení §89 odst. 1 stavebního zákona.

Dle § 89 odst. 1 stavebního zákona musí být závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 stavebního zákona a námítka účastníků řízení a připomínky veřejnosti uplatněny ve stanovené lhůtě; jinak se k nim nepřihlíží.

Dle § 89 odst. 2 stavebního zákona k závazným stanoviskům dotčených orgánů a námítkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Dle § 89 odst. 3 stavebního zákona účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námítkám, které překračují rozsah stanovených v § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží.

Dle § 89 odst. 4 stavebního zákona Obec uplatňuje v územním řízení námítka k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona může uplatňovat námítka proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým může být její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v územním řízení uplatňovat námítka pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námítkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři odboru stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Frýdlant (budova „B“, Havlíčkova ul. č.p. 48, Frýdlant) ve lhůtě shora uvedené v úředních dnech tj. pondělí, středa od 8.00 hod. do 12.00 hod., od 12.30 hod. do 17.00 hod. a mimo úřední dny po telefonické dohodě.

Upozornění: Jelikož lze rozhodnout na základě dokladů předložených žadatelem, rozhodne stavební úřad bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 60 dnů ode dne zahájení územního řízení; ve zvlášť složitých případech, zejména při postupu podle odstavce 2, stavební úřad rozhodne nejdéle ve lhůtě do 90 dnů (§ 87 odst. 4 stavebního zákona).

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.: (obdrží doporučeně, do vlastních rukou)

písm. a): žadatel

- ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, kterou zastupuje společnost EMJ s.r.o., IČ: 27268632, K. Světlé č.p. 1121, 464 01 Frýdlant, IDDS: ufq32bj

písm. b): obec

- Město Raspenava, IDDS: nkabbs6, Fučíkova č.p. 421, Raspenava, 464 01 Frýdlant

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.: (obdrží doporučeně, do vlastních rukou)

písm. a): vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:

- CETIN a.s., IDDS: qa7425t
- GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnyys6
- Frýdlantská vodárenská společnost,a.s., IDDS: wvfd68b
- ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., IDDS: k3h3xq2
- Petr Lžičar, nar. 26.1.1973, Luhová č.p. 777, Raspenava, 464 01 Frýdlant
- Petra Lžičarová, nar. 20.11.1973, Luhová č.p. 777, Raspenava, 464 01 Frýdlant
- Tomáš Kavický, nar. 10.1.1971, Slunečná č.p. 72, Raspenava, 464 01 Frýdlant
- Harald Altmann, IDDS: xr4pukv, nar. 22.6.1961, Luhová č.p. 159, Raspenava, 464 01 Frýdlant
- Jana Altmannová, nar. 18.9.1963, Luhová č.p. 159, Raspenava, 464 01 Frýdlant
- Martin Ječný, nar 14.8.1973, Luhová č.p. 91, Raspenava, 464 01 Frýdlant

- Iva Ječná, nar. 28.5.1975, Luhová č.p. 91, Raspenava, 464 01 Frýdlant
- Jaroslav Kopecký, nar. 7.4.1979, Luhová č.p. 158, Raspenava, 464 01 Frýdlant
- Miroslav Pochop, nar. 4.5.1992, Na výsluní č.p. 795, Raspenava, 464 01 Frýdlant
- Michaela Pochopová, nar. 3.12.1994, Na výsluní č.p. 795, Raspenava, 464 01 Frýdlant
- Pavel Malý, nar. 25.1.1953, Na výsluní č.p. 796, Raspenava, 464 01 Frýdlant
- Zdeněk Krčmář, nar. 15.11.1951, Slunečná č.p. 65, Raspenava, 464 01 Frýdlant

písm. b): osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno:

vlastníci pozemků a staveb na nich:

k.ú. Raspenava, obec Raspenava

p.p.č. 868, 815 (č.p. 58), 814, 811/3, 813, 881, 882 (č.p. 68), 883 (č.p. 69), 884, 905, 904 (č.p. 70), 903 (č.p. 71), 902, 901, 3108, 898, 923/1, 897 (č.ev. 71), 923/2, 924, 926/5, 926/4, 933, 940, 939 (č.p. 83), 2884/3, 942, 943/1 (č.p. 89), 945, 966/6, 963/1, 970/1, 963/7, 971/2 a 968/2.

zveřejněním na úřední desce Městského úřadu Frýdlant a Městského úřadu Raspenava po dobu 15ti dnů s žádostí o podání písemné zprávy stavebnímu úřadu o vyvěšení a sejmutí

Upozornění:

Podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona oznámení o zahájení územního řízení a další úkony v řízení se doručují účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků; v řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují podle §144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům a obci, která je účastníkem řízení podle §85 odst. 1 písm. b), se doručuje jednotlivě; účastníky řízení podle §27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a § 85 odst. 2 písm. a).

Podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona účastníky územního řízení jsou:

- a) žadatel
- b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn

Podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona účastníkem územního řízení je vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě.

Podle ustanovení § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

odst. 1: nestanoví-li zvláštní zákon jinak, rozumí se řízením s velkým počtem účastníků řízení s více než 30 účastníky.

odst. 2: účastníky řízení s velkým počtem účastníků lze o zahájení řízení uvědomit veřejnou vyhláškou. Řízení je zahájeno uplynutím lhůty stanovené ve veřejné vyhlášce; lhůta nesmí být kratší než 15 dnů ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce.

Podle ustanovení § 87 odst. 3 stavebního zákona: účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) (osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno) se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru.

Poučení:

Jako účastník řízení máte v řízení zejména:

PRÁVO:

- pokud prohlásíte, že neovládáte jazyk, jímž se vede jednání, máte právo na tlumočnicka zapsaného v seznamu tlumočnicků, kterého si obstaráte na své náklady (§ 16 odst. 3 správního řádu)
- pokud jste občan České republiky příslušející k národnostní menšině, která tradičně a dlouhodobě žije na území české republiky, máte před správním orgánem právo činit podání a jednat v jazyce své národnostní menšiny (§ 16 odst. 4 správního řádu)

- zvolit si zmocněnce; zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, kterou lze udělit i ústně do protokolu; v téže věci můžete mít současně pouze jednoho zmocněnce (§ 33 odst. 1 správního řádu)
- vyjádřit v řízení své stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu)
- před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (§ 36 odst. 3 správního řádu)
- nahlížet do spisu (§ 38 odst. 1 správního řádu)
- činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části (§ 38 odst. 4 správního řádu)
- aby správní orgán i bez návrhu zjistil všechny rozhodné skutečnosti svědčící ve Váš prospěch i v neprospěch (§ 50 odst. 3 správního řádu)
- na oznámení rozhodnutí (§ 72 správního řádu)

POVINNOST:

- předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti (§ 36 odst. 4 správního řádu)
- poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí (§ 50 odst. 2 správního řádu)
- označit důkazy na podporu svých tvrzení (§ 52 správního řádu)

otisk úředního razítka

Marie Košunová
oprávněná úřední osoba
odboru stavebního úřadu a životního prostředí

Dotčené správní úřady: (obdrží doporučeně, na doručence)

- MěÚ Frýdlant, životní prostředí, nám. T. G. Masaryka č.p. 37, 464 01 Frýdlant
- Městský úřad Raspenava, silniční správní úřad, IDDS: nkabbs6

Obdrží:

účastníci (dodejky)

- ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, kterou zastupuje společnost EMJ s.r.o., IČ: 27268632, K. Světlé č.p. 1121, 464 01 Frýdlant, IDDS: ufq32bj
- Město Raspenava, IDDS: nkabbs6, Fučíkova č.p. 421, Raspenava, 464 01 Frýdlant
- CETIN a.s., IDDS: qa7425t
- GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
- Frýdlantská vodárenská společnost,a.s., IDDS: wvfd68b
- ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., IDDS: k3h3xq2
- Petr Lžičař, nar. 26.1.1973, Luhová č.p. 777, Raspenava, 464 01 Frýdlant
- Petra Lžičařová, nar. 20.11.1973, Luhová č.p. 777, Raspenava, 464 01 Frýdlant
- Tomáš Kavický, nar. 10.1.1971, Slunečná č.p. 72, Raspenava, 464 01 Frýdlant
- Harald Altmann, IDDS: xr4pukv, nar. 22.6.1961, Luhová č.p. 159, Raspenava, 464 01 Frýdlant
- Jana Altmannová, nar. 18.9.1963, Luhová č.p. 159, Raspenava, 464 01 Frýdlant
- Martin Ječný, nar. 14.8.1973, Luhová č.p. 91, Raspenava, 464 01 Frýdlant
- Iva Ječná, nar. 28.5.1975, Luhová č.p. 91, Raspenava, 464 01 Frýdlant
- Jaroslav Kopecký, nar. 7.4.1979, Luhová č.p. 158, Raspenava, 464 01 Frýdlant
- Miroslav Pochop, nar. 4.5.1992, Na výsluní č.p. 795, Raspenava, 464 01 Frýdlant
- Michaela Pochopová, nar. 3.12.1994, Na výsluní č.p. 795, Raspenava, 464 01 Frýdlant
- Pavel Malý, nar. 25.1.1953, Na výsluní č.p. 796, Raspenava, 464 01 Frýdlant
- Zdeněk Krčmář, nar. 15.11.1951, Slunečná č.p. 65, Raspenava, 464 01 Frýdlant

účastníci (veřejnou vyhláškou):

osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno:

vlastníci pozemků a staveb na nich:

k.ú. Raspenava, obec Raspenava

p.p.č. 868, 815 (č.p. 58), 814, 811/3, 813, 881, 882 (č.p. 68), 883 (č.p. 69), 884, 905, 904 (č.p. 70), 903 (č.p. 71), 902, 901, 3108, 898, 923/1, 897 (č.ev. 71), 923/2, 924, 926/5, 926/4, 933, 940, 939 (č.p. 83), 2884/3, 942, 943/1 (č.p. 89), 945, 966/6, 963/1, 970/1, 963/7, 971/2 a 968/2.

zveřejněním na úřední desce Městského úřadu Frýdlant a Městského úřadu Raspenava po dobu 15ti dnů s žádostí o podání písemné zprávy stavebnímu úřadu o vyvěšení a sejmutí.

Dotčené správní úřady: (obdrží doporučeně, na doručenkou)

- MěÚ Frýdlant, životní prostředí, nám. T. G. Masaryka č.p. 37, 464 01 Frýdlant
- Městský úřad Raspenava, silniční správní úřad, IDDS: nkabbs6

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Frýdlant a Městského úřadu Raspenava a internetových stránkách, a poté vráceno zpět odboru stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Frýdlant.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.